

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка»

152020, Ярославская область, г. Переславль – Залесский, Новомирский переулок, дом 3
факс 8(48535) 3-24-97, тел. 3-52-92 e-mail: postmaster@ds-duym.pereslavl.ru
ИНН 7608009056 КПП 760801001 ОГРН 1027601050663

Отчет

по устранению требований пожарной безопасности, выявленных в ходе
плановой проверки Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Переславскому району

(основание: Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица от
29.01.2018 №10)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка», рассмотрев
Предписание Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому
району от 05.03.2018 №10/1/10, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного
предписания.

№ п/п	Рекомендации	Срок исполнения	Выполнение предписания
1	Система пожарной безопасности объекта защиты не отвечает установленным к ней требованиям. А именно: помещения не оборудованы АПС и системой оповещения людей о пожаре (часть помещений)	До 01.02.2019	Подготовлена локально-сметная документация по модернизации АПС. (Приложение №1) В Управление образования подавались заявки на выделения денежных средств на проведение данных работ. (Приложение №2)
2	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение-	До 01.02.2019	Выполнено. (Приложение №3)
3	Пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм пожарной безопасности	До 01.02.2019	Согласно Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 г. №947 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ» исключено требование по исполнению пожарных шкафов из негорючих материалов. (Приложение №4)
4	АПС и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности НПБ 110-03, НПБ 104-03	До 01.02.2019	Подготовлена локально-сметная документация по модернизации АПС. (Приложение №1) В Управление образования подавались заявки на выделения денежных средств на проведение данных работ. (Приложение №2)

Заведующий МДОУ «Детский сад «Дюймовочка»
11.01.2019 г.

Е.А. Шарапова

