

муниципальное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад «Дюймовочка»

Новомирский переулоч д.3,
г. Переславль-Залесский
Ярославская обл., Россия, 152020;
Тел. 3-24-97
Факс (48535) 3-2497
E – mail: postmaster@ds-duym.pereslavl.ru
ОГРН 1027601050663
ИНН 7608009056

25.11.2020 №

В Переславскую межрайонную
прокуратуру
ул. Советская, д. 25
г. Переславль – Залесский
152020

от МДОУ «Детский сад
«Дюймовочка»
Новомирский переулоч, д.3
г. Переславль – Залесский
Ярославская область
152020

Администрация муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» (далее МДОУ) на запрос от 25.11.2020 г. № о предоставлении информации о теплоснабжении и другим вопросам сообщает:

1. Услуги теплоснабжения МДОУ оказывает МУП «Теплосервис».
2. 20.11.2020г батареи в группах «Тюльпанчик», «Ромашка», «Мотылек», стали остывать после 15:00. В другом крыле детского сада отопление присутствовало в прежнем режиме. В МУП «Теплосервис» было сообщено. Бригада работала. В понедельник, 23.11.2020. в выше перечисленных группах батареи были холодными, и соответственно температура в групповых помещениях упала до 13 градусов. В МУП «Теплосервис» было сообщено. Бригада работала. К 16:00 батареи стали прогреваться. Температурный режим в группах был и сейчас ниже нормы. От 15- 18 градусов.

Информация о нарушении теплоснабжения незамедлительно передавалась Учредителю.

24 ноября в МДОУ «Детский сад «Дюймовочка», работала комиссия во главе с Васильковым М.М. И Петровой Ж.Н., Жижиной О.А. Было принято решение об установке второго более мощного насоса.

В настоящий момент во всех группах детского сада температурный режим не соответствует нормам САН Пина.

3. На больничном находятся 25 сотрудников детского сада. Из них 4 человека – 65+; 1- по уходу за ребенком.

3. Температурный режим в дошкольных группах на 24.11.20 и 25.11.20 (первая цифра – групповое помещение, вторая- спальня)

Помещение	24.11. 2020	25.11. 2020
Василек (гр/сп)	19/18	19/18

Розочка (гр/сп)	19/16	17/15
Ромашка (гр/сп)	15/20	15/16
Кувшинка (гр/сп)	18/19	18/17
Незабудка (гр/сп)	17/19	16/18
Рыбка (гр/сп)	20/19	18/17
Тюльпанчик (гр/сп)	15/17	14/15
Мотылек (гр/сп)	18/16	16/15
Фиалка (гр/сп)	19/19	18/17
Колокольчик (гр/сп)	19/19	17/18
Орешек (гр/сп)	20/21	18/18

Температурный режим в помещениях сохраняем следующими средствами: утепление окон и подоконников (деревянных); в групповых помещениях закрывались двери; временно отменялся режим проветривания групповых помещений. Принимались адекватные меры по сохранению температурного режима.

И.О. заведующего МДОУ «Детский сад «Дюймовочка»
Герасимова С.В.

