



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpr@adm.yar.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

152020 г.Переславль ул.Менделеева 47 "а" 6-94-95

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/1/10

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Дюймовочка» Шараповой Елене Александровне

«05» марта 2018 года
10 ч. 00 мин.

г. Переславль-Залесский

Кукушкиным Сергеем Геннадьевичем старшим инспектором отделения надзорной деятельности профилактической работы по Переславскому району на основании распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 10 от 29 января 2018 г.

С 09ч.00м. «05» февраля 2018 г. по 10ч.00м. «05» марта 2018 г. проведено плановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях и на территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка», расположенного по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пер. Новомирский, д. 3, совместно с заведующей Шараповой Е.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акт (основание)	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает установленным к ней требованиям, так как пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена выполнением условия соответствия (с учетом того, что расчет пожарного риска не проводился и не представлялся), выразившееся в том, что в полном объеме не выполнены требования пожарной безопасности, установленные нормативными документами по пожарной	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 ст. 16.1, ч.1 ст.46; СП 5.13130.2009 п. 13.5.2;	1 Февраля 2019 г	

	безопасности, а именно: помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре (часть помещений)			
2.	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 5.131.30.2009 п.13.14.13; НПБ 88-2001* п.12.55	1 Февраля 2019 г	
3.	Пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности	ППР в РФ п.57; НПБ 151-200; ГОСТ Р 12.4.026-2001	1 Февраля 2019 г	
4.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности НПБ 110-03, НПБ 104-03	постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61), СП 6.13130.2013 п.4.8; НПБ 110-03; НПБ 104-03	1 Февраля 2019 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в I-ом квартале 2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор ОНД и ПР по Переславскому району Кукушкин С.Г.

(подпись)

"05" марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"05" марта 2018 г.

завершено

(должность, ф.и.о.)