



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
по Ярославской области

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Переславскому району

152025, г. Переславль, ул. Менделеева, 47

г. Переславль-Залесский
(место составления акта)

« 15 » декабря 2014 г.
(дата составления акта)

10.00м.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 112

«15» декабря 2014 г. по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пер.
Новомирский, д. 3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по
пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 112 от 10 ноября 2014 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении:

Муниципального образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 1
«Дюймовочка»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 18 ноября 2014 по 15 декабря 2014 года
(в течение 20 рабочих дней)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому
району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (указывать дату и время предъявления (направления

по почте) распоряжения

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо (а), проводившее(ие) проверку: Литвиненко Анна Васильевна, старший инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию
к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ детский сад № 1 «Дюймовочка» Пичугина А.П.

представителя юридического лица, уполномоченного представителя ^{х лиц) или уполномоченного} индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом надзора являются помещения (территория, здания и сооружения) Муниципального образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 1 «Дюймовочка» расположенные по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пер. Новомирский, д. 3

Помещения детского сада располагаются в двухэтажном кирпичном здании 2 - ой степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности помещений - Ф4.1 Освещение электрическое и естественное Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Помещения детского сада обеспечено огнетушителями. Имеется внутренний противопожарный водопровод.

2) В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Здание не в полном объеме обеспечено знаками ПБ.	(ППР в РФ п. 33); ГОСТ Р 12.2.143 - 2009 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	МОУ № 1 «Дюймовочка»
2.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	НПБ 110-03, НПБ 104-03 (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61), СП 6.13130.2013 п.4.8 (Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и	МОУ № 1 «Дюймовочка»

	полной эвакуации людей в безопасную зону.	
--	---	--

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лица, проводившего проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по Переславскому району Литвиненко А.В.
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



« 15 » декабря 2014 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » декабря 2014 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области