

муниципальное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад «Дюймовочка»

Новомировский переулок д.3, г. Переславль-Залесский
Ярославская обл., Россия, 152020:

Тел. 3-24-97

Факс (48535) 3-2497

E – mail: postmaster@ds-duym.pereslavl.ru

ОГРН 1027601050663

ИНН 7608009056

Исх. от 28.02.2022 №24

Главному государственному инспектору
Переславского района по пожарному надзору
Корнилову Р.Ю.

Отчет

По устранению требований пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
(основание: Распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 25.02.2021 года №12/1/12)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка», рассмотрев Предписание Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району от 25.02.2021 года 3 12/1/12, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

№п/п	Рекомендации	Срок исполнения	Выполнения предписания
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	до 01.03.2022	Выполнено, приобретен универсальный фильтрующий самоспасатель 2 Шанс»- Приобретен электрический фонарь.
2	Пожарные шкафы не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности	до 01.03.2022	Написаны письма в Управление образования на

28.02.2022 *Смирнов С.В.*

			приобретение пожарных шкафов
3	На путях эвакуации допускается линолеум без документов, подтверждающих пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов	до 01.03.2022 года.	Документы имеются
4	Выходы из подвалов не изолированы от общей лестничной клетки противопожарной преградой 1-го типа (вход в подвал совмещен с лестничной клеткой в левом и правом крыле здания)	до 01.03.2022 г	Написаны письма в Управление образования
5	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре отсутствует в помещениях прачечной	до 01.03.2022 года	Запланирована установка в ближайшее время денежные средства выделены.
6	Расчет первичных средств пожаротушения требует корректировки с учетом последних изменений в Постановлении Правительства РФ ОТ 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	До 01.03.2022 года	выполнено
7	Декларация пожарной безопасности подлежит уточнению	Дол 01.03.2022 года	выполнено

Приложение:

1. Копия счет-фактуры на приобретение универсального фильтрующего малогабаритного самоспасателя «Шанс»
2. Копия писем на установку пожарных шкафов в Управление образования от 03.06.2021г., 19.07.2021г., 10.01.2022 г, в ЯОЮЮЮЮ «ВДПО» от 10.01.2022 года, ответ Управления образования,
3. Копия сертификатов на линолеум
4. Копия писем на противопожарную преграду в Управление образования от 30.03.2021г, 10.01.2022г., ответ от 17.01.2022г
5. Копия декларации
6. Расчет первичных средств.

Заведующий МДОУ «Детский сад «Дюймовочка»

О.А. Колтунова

