

Предписание № 22

об устранении выявленных нарушений

02.02.2022г.

г. Переславль – Залесский

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акт внеплановой документарной проверки № 18 от 02.02.2022г. юридического лица:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Дюймовочка», ИНН 7608009056 ОГРН 1027601050663_руководитель Колтунова Оксана Анатольевна, приказ о назначении на должность № 286/06-06 от 23.11.2021г. тел. 8(48535)3-24-97.

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей:

В ходе документарной проверки 02.02.2022 по представленной информации МДОУ детский сад «Дюймовочка» по требованию о предоставлении информации выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами. Установлено: По выполнению предписания № 15 от 05.02.2021 г. не устранены в полном объеме замечания по четвертому пункту со сроком исполнения 01.12.2021г, а именно:

в МДОУ детский сад «Дюймовочка»:

- не ликвидированы протечки крыши и не выполнен косметический ремонт в местах протечек: в холле второго этажа на лестничном марше, в игровой комнате группы «Орешек», в раздевалке группы «Незабудка». Невыполнение данных пунктов предписания в указанные сроки 01.09.2019г ухудшили условия работы сотрудников и пребывания детей МДОУ детский сад «Дюймовочка».

Нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Ликвидировать протечки крыши и провести косметический ремонт в холле второго этажа на лестничном марше, в игровой комнате группы «Орешек», в раздевалке группы «Незабудка».

Срок исполнения до 01.09.2022г

Об исполнении предписания сообщить не позднее 01.09.2022г. письменно в ТО Роспотребнадзора в Ростовском МР по адресу: 152023, Ярославская область, г. Переславль - Залесский, ул. Красный Текстильщик,11

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ "Детский сад «Дюймовочка», ИНН 7608009056 в лице заведующей детским садом Колтуновой Оксаны Анатольевны

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечёт административную ответственность предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Заместитель главного государственного
санитарного врача Управления
Роспотребнадзора по ЯО в Ростовском МР

С. О. Шамшурина

Копию настоящего предписания получил(а) Колтунова О. А.. ✓